



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Нижегородской области
 Окский съезд, д. 6, г. Нижний Новгород, 603950, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
 «Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому району
 ул. Челюскинцев д. 34 г. Балахна Нижегородской области, 606400, тел./факс 6-27-27;
 «Телефон доверия»: (83144) 6-20-50 ОНД и ПР по Балахнинскому району

г. Балахна
(место составления акта)

« 31 » марта 2021 года
(дата составления акта)

15 ч. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 20

По адресу: /адресам:

Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, г. Балахна, пр. Революции, д. 85
место проведения проверки

На основании:

распоряжения № 20 от 03 марта 2021 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая / выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении

Государственного бюджетного учреждения
«Балахнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10:00 11.03.2021 по 15:00 31.03.2021
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

пятнадцать рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ОНД и ПР по Балахнинскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Кочин Д.В.

11.03.2021 10:00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Кукин Евгений Александрович –

Государственный инспектор Балахнинского района по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Кочин Дмитрий Владимирович - директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

<p>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</p>		
1.	<p>В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 помещение чердака не оборудовано системой пожарной сигнализации.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1, ч. 3 ст. 6, ст. 46, ст. 83, ст. 91, ст. 103, СП 486.1311500.2020 п. 4.4, табл. 1, п. 4.1.2.2 (ранее действовало требование прил. А, п. А.4 СП 5.13130.2009).</p>
<p>Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок содержания зданий, помещений организации в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:</p>		
2.	<p>На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил обслуживающий персонал электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.</p>	<p>п. 6 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</p>
3.	<p>В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия, применяемого для обработки строительных конструкций чердачного помещения здания для проживания в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.</p>	<p>п.13 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</p>
4.	<p>В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия, применяемого для обработки строительных конструкций чердачного помещения здания мастерской в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.</p>	<p>п.13 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</p>
5.	<p>Запор на двери эвакуационного выхода 1-го этажа здания (у кабинета директора) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.</p>	<p>п. 26 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</p>
6.	<p>Допускается использование для проживания людей здания мастерской.</p>	<p>п. 131 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</p>
7.	<p>На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и</p>	<p>п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от</p>